



BCCA

BENOR CERTIFICAAT

afgeleverd op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor BENOR-certificatie voor thermoplastische buizen en hulpstukken, TRA BB 651, aan de onderneming

Dyka Plastics nv

Stuifzandstraat 47, Industrierrein Nolimpark 4004, BE - 3900 Overpelt

voor de productie van

PVC-leidingen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding, diametergroep 1 (16-50mm), 2 (63-160mm) en 3 (200-400mm)

vervaardigd in de productie-eenheid

Dyka Plastics nv

Stuifzandstraat 47, Industrierrein Nolimpark 4004, BE - 3900 Overpelt

in overeenstemming met de

NBN EN ISO 1452:2010 "Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U)" en de PTV 1001:2015

Door het afleveren van het certificaat geeft BCCA aan dat, op basis van (I) het initieel onderzoek van de eigenschappen van de producten op basis van beproeving; (II) de initiële evaluatie en aanvaarding van de kwaliteitsborging in de productie; (III) de regelmatige externe controle van de toepassing van de kwaliteitsborgingsprocessen en overeengekomen controleschema's; (IV) regelmatige controleproeven in een erkend extern laboratorium, er een voldoende mate van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de certificaathouder neemt om de overeenstemming met de voorschriften te waarborgen.

De bijlage aan dit certificaat verstrekt de gegevens aangaande het gecertificeerde product. Dit document vormt een bijlage bij het certificaat en wordt door BCCA gewaarmerkt.

Op basis van het toekennen en het behoud van dit certificaat verleent BCCA de certificaathouder het recht tot gebruik van het BENOR-merk. Het bewijs van levering van een product onder het BENOR-merk wordt verstrekt door een passende identificatie op het product. Het gebruik van het BENOR-merk ontslaat de certificaathouder niet van zijn verantwoordelijkheden over het geleverde product. De geldigheid van dit certificaat kan nagegaan worden via www.bcca.be.

N° certificaat BB-651-202-1452.P D1-2-3D-202-3887 | Geldig van 2023-03-01 tot 2026-02-28

Afgeleverd te Brussel, op 14 april 2023.


ir. Benny DE BLAERE
Voorzitter Algemeen Beheerscomité
Certificatie & Goedkeuring

Het BENOR-merk is een gedeponiseerd collectief merk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). BENOR-certificatie is een vrijwillig systeem dat tot stand komt bij consensus tussen stakeholders en is een antwoord op de vraag van de gebruiker naar voldoende zekerheid over aspecten die bv. betrekking hebben op kwaliteit, openbare veiligheid, gebruiksgeschiktheid, gezondheid en de belangen van de eindafnemers.

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION VZW
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : KANTERSTEEN, 47 BE-1000 BRUSSEL
OPERATIONELE ZETEL : HERMESLAAN, 9 BE-1831 DIEGEM
TEL. + 32 2 238 24 11
MAIL@BCCA.BE | WWW.BCCA.BE




Bijlage bij het BENOR Certificaat BB-651-202-1452.P D1-2-3D-202-3887

PVC-leidingen voor drinkwatervoorzieningen en voor boven- en ondergrondse rioolpersleiding, diametergroep 1 (16-50mm), 2 (63-160mm) en 3 (200-400mm)

Versie 1 van 19 april 2023

Dyka PVC drukleiding							
TYPES DIE DEEL UITMAKEN VAN DIT CERTIFICAAT							
Nominale buiten-diameter (mm)	Nominale (minimum) wanddikte (mm)						
	S20 (SDR41)	S16 (SDR33)	S12,5 (SDR26)	S10 (SDR21)	S8 (SDR17)	S6,3 (SDR13,6)	S5 (SDR11)
	Nominale druk (PN) gebaseerd op ontwerpcoëfficiënt C = 2,5						
	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12,5	PN 16	PN 20	
Diametergroep 1:							
16	-	-	-	-	-	-	1,5
20	-	-	-	-	-	1,5	1,9
25	-	-	-	-	1,5	1,9	2,3
32	-	-	1,5	1,6	1,9	2,4	2,9
40	-	1,5	1,6	1,9	2,4	3,0	3,7
50	-	1,6	2,0	2,4	3,0	3,7	4,6
Diametergroep 2:							
63		2,0	2,5	3,0	3,8	4,7	5,8
75		2,3	2,9	3,6	4,5	5,6	6,8
90		2,8	3,5	4,3	5,4	6,7	8,2
	Nominale druk (PN) gebaseerd op ontwerpcoëfficiënt C = 2						
	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12,5	PN 16	PN 20	PN 25
110	2,7	3,4	4,2	5,3	6,6	8,1	10,0
125	3,1	3,9	4,8	6,0	7,4	9,2	11,4
160	4,0	4,9	6,2	7,7	9,5	11,8	14,6

Het BENOR-merk is een gedeponoord collectief merk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). BENOR-certificatie is een vrijwillig systeem dat tot stand komt bij consensus tussen stakeholders en is een antwoord op de vraag van de gebruiker naar voldoende zekerheid over aspecten die bv. betrekking hebben op kwaliteit, openbare veiligheid, gebruiksgeschiktheid, gezondheid en de belangen van de eindafnemers.

Dyka PVC drukleiding							
TYPES DIE DEEL UITMAKEN VAN DIT CERTIFICAAT							
Nominale buiten-diameter (mm)	Nominale (minimum) wanddikte (mm)						
	S20 (SDR41)	S16 (SDR33)	S12,5 (SDR26)	S10 (SDR21)	S8 (SDR17)	S6,3 (SDR13,6)	S5 (SDR11)
	Nominale druk (PN) gebaseerd op ontwerpcoëfficiënt C = 2						
	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12,5	PN 16	PN 20	PN 25
Diametergroep 3:							
200	4;9	6,2	7,7	9,6	11,9	14,7	18,2
225	5,5	6,9	8,6	10,8	13,4	16,6	-
250	6,2	7,7	9,6	11,9	14,8	18,4	-
315	7,7	9,7	12,1	15,0	18,7	23,2	-
400	9,8	12,3	15,3	19,1	23,7	29,4	-
Markering (gedrukt op de buis, duurzaam in gebruik):		Dyka – PVC-U – DRINKWATER – EAU POTABLE – diameter x wanddikte – nominale druk (PN) – EN ISO 1452 – W* – BENOR – productiedatum – productie tijd					
							
		*W: toepassingscode voor drinkwatervoorziening					

Deze bijlage is geldig zolang het BENOR-certificaat geldig is.

Afgeleverd te Brussel, op 14 april 2023.


ir. Benny DE BLAERE
 Voorzitter Algemeen Beheerscomité
 Certificatie & Goedkeuring

Het BENOR-merk is een gedeponiseerd collectief merk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). BENOR-certificatie is een vrijwillig systeem dat tot stand komt bij consensus tussen stakeholders en is een antwoord op de vraag van de gebruiker naar voldoende zekerheid over aspecten die bv. betrekking hebben op kwaliteit, openbare veiligheid, gebruiksgeschiktheid, gezondheid en de belangen van de eindafnemers.

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION VZW
 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : KANTERSTEEN, 47 BE-1000 BRUSSEL
 OPERATIONELE ZETEL : HERMESLAAN, 9 BE-1831 DIEGEM
 TEL. + 32 2 238 24 11
 MAIL@BCCA.BE | WWW.BCCA.BE